

广西钢铁厂前区生活服务配套设施工程(一期)——工程总承包 EPC

项目 (GQTGC202509061E) 答疑通知一

各潜在投标人:

广西钢铁厂前区生活服务配套设施工程(一期)——工程总承包 EPC 项目 (GQTGC202509061E) 招标文件有关答疑通知如下:


问题 1: 能否提供 CAD 图纸, 包含单体和总图? 尤其是总平面图, 需要准确的红线位置。

答复: 可以提供单体 CAD 图纸, 以及 2000 坐标系的红线 CAD 版总图。

问题 2: 厨房是否使用燃气?还是使用电?

答复: 使用电。

问题 3: 技术文件与单体剖面图室内外高差不一致, 以哪个为准?



向视觉均较丰富、完整的要求, 同厂前区环境具有良好的视觉关系, 与周边建筑体量统一和谐。

(五) 剖面设计

剖面设计根据使用功能、建筑造型、结构尺度、并结合地形高差综合考虑。

室内外高差不低于 0.30m; 楼梯每个梯段的踏步数不超过 18 级, 也不少于 3 级; 楼梯平台上部及下部过道处的净高, 不小于 2m, 梯段净高不小于 2.2m。

(六) 建筑物无障碍设计

本项目楼、地面凡有水平高差的地方均有缓坡设计, 可供残疾人车无障碍通行。

(七) 建筑安全

答复: 不低于 0.3m。

广西钢铁集团有限公司
南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司
2025 年 9 月 28 日